



Studnię wykonać z elementów betonowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 kl. ekspozycji XA3, W8, $n_w \leq 5\%$, $w/c < 0,45$, łączonych na uszczelki gumowe z przejściami szczelnymi oraz klamrami złączowymi. Wewnętrzne powierzchnie studni rozprężnej z wyłączeniem stropu płyty nastudziennej należy wyłożyć płytkami z topionego bazaltu.