Tabela 2. Godzinowy rozkład maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę.

Godz. od-do	Elementy zagospodarowania przestrzennego														Straty wody		Rozkład godzinowy maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę	
	Mieszkalnictwo				Instytucje, zakłady i urządzenie usługowe		Mycie pojazdów komunikacji zbiorowej i indywidualnej		Utrzymanie czystości ulic i placów		Polewanie zieleni miejskiej		Przemysł, składy i zaplecze budownictwa					
	Wielorodzinne		Jednorodzinne															
	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	%	m³/h	m³/h	%
0-1	1,25		1,35		1,00		0,00		6,25		0,00		0,50		4,17			
1-2	0,85		0,65		1,00		16,50		6,25		0,00		0,50		4,17			
2-3	0,85		0,65		1,00		16,50		6,25		0,00		0,50		4,16			
3-4	0,85		0,65		1,00		16,50		6,25		0,00		0,50		4,17			
4-5	2,10		0,85		1,00		16,50		6,25		12,50		0,50		4,17			
5-6	2,50		3,00		1,00		0,00		6,25		12,50		0,50		4,16			
6-7	5,45		5,15		1,00		0,00		0,00		12,50		8,75		4,17			
7-8	6,25		4,75		2,00		0,00		0,00		12,50		8,75		4,17			
8-9	4,95		4,45		3,00		0,00		0,00		0,00		8,75		4,16			
9-10	4,40		4,20		7,00		8,50		0,00		0,00		8,75		4,17			
10-11	4,20		3,40		10,00		8,50		6,25		0,00		8,75		4,17			
11-12	4,05		3,40		12,00		8,50		6,25		0,00		8,75		4,16			
12-13	3,90		3,40		12,00		8,50		6,25		0,00		8,75		4,17			
13-14	4,30		4,00		12,00		0,00		6,25		0,00		8,75		4,17			
14-15	4,40		4,20		10,00		0,00		0,00		0,00		3,25		4,16			
15-16	4,75		3,80		7,00		0,00		0,00		0,00		3,25		4,17			
16-17	5,65		4,35		3,00		0,00		0,00		0,00		3,25		4,17			
17-18	5,30		5,00		3,00		0,00		0,00		12,50		3,25		4,16			
18-19	5,65		6,85		3,00		0,00		6,25		12,50		3,25		4,17			
19-20	6,30		9,15		3,00		0,00		6,25		12,50		3,25		4,17			
20-21	6,60		9,00		2,00		0,00		6,25		12,50		3,25		4,16			
21-22	6,80		7,45		2,00		0,00		6,25		0,00		3,25		4,17			
22-23	5,45		5,50		1,00		0,00		6,25		0,00		0,50		4,17			
23-24	3,20		4,80		1,00		0,00		6,25		0,00		0,50		4,16			
SUMA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			