

Tabela nr 1: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych¹:

Lp.	Liczba mieszkańców jednostki osadniczej	Wydajność wodociągu, dm ³ /s	Równoważny zapas wody w zbiorniku, m ³
1	do 2 000	5	50
2	2 001 ÷ 5 000	10	100
3	5 001 ÷ 10 000	15	150
4	10 001 ÷ 25 000	20	200
5	25 001 ÷ 100 000	40	400
6	ponad 100 000	60	600

¹ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych